

Παράδειγμα Σχεδιασμού Δεξαμενών Ομογενοποίησης και Πάχυνσης Ιλύος (8/11)

Η κλίση του πυθμένα επιλέγεται 1:5.

Το μήκος του υπερχειλιστή υπολογίζεται από τη σχέση:

$$L_{υπερχ.} = 2 \cdot \pi \cdot r = 2 \cdot \pi \cdot 3,1 \text{ m} = 19,5 \text{ m}$$